

## Gemensamma kyrkorådet

### Möte 6/2024

Tid: 9.8.2024

Plats: Slutet elektroniskt beslutsfattande

§ 83 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 84 Att utse protokolljusterare

§ 85 Förnyandet av värmesystemet i Liljendal kyrka

§ 86 Avslutande av mötet

### Deltagare:

Närvarande

#### Medlem

Stina Lindgård, ordförande, sekreterare  
Petri Hyvönen, viceordförande  
Jouni Malmivaara  
Kari Hagfors  
Auli Lehto-Tähtinen  
Leena Kekkonen  
Noora Niemi  
Olof Lassas  
Karl-Magnus Lindfors  
Mona Lindlöf  
Gun Monto  
Veronica Svenskberg

#### Ersättare

Protokollet har justerats elektroniskt.

Stina Lindgård, ordförande och sekreterare

Protokolljustering

Veronica Svenskberg

Petri Hyvönen

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Protokollet till påseende på Lovisanejdens kyrkliga samfällighets webbsida 13-26.8.2024

## GKR 9.8.2024

### § 83 Mötets laglighet och beslutsförhet

Kallelsen till e-postmötet har skickats 8.8.2024. Alla medlemmar måste uttrycka sin åsikt gällande paragraf 85 senast 9.8.2024 kl. 18. Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

**Beslut:** Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

### § 84 Att utse protokolljusterare

Två protokolljusterare utses för mötet. I tur är Veronica Svenskberg och Petri Hyvönen.

#### **Beslut:**

Till protokolljusterare valdes Veronica Svenskberg och Petri Hyvönen.

### § 85 Förnyandet av värmesystemet i Liljendal kyrka

Liljendal kyrka har direkt elvärme genom värmestrålare som är monterade i taket. Detta värmesystem togs i bruk år 1981. Värmestrålarnas livslängd är slut och en del av värmarna är trasiga. Ifrågavarande system (dess fungerande delar) klarar inte av att värma kyrkoutrymmet tillräckligt.

I investeringsplanen, som gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt, har det reserverats 80.000 euro för förnyandet av värmesystemet i Liljendal kyrka. Förnyandet av värmesystemet har planerats och budgeterats. Det mest kostnadseffektiva, det säkraste och miljövänligaste bästa alternativet har konstaterats vara Liljendal Värme AB:s fjärrvärmesystem.

Fördelningen av värmen har planerats fungera genom värmeväxlare och fläktar. Detta förutsätter att de två sista bänkraderna i kyrkans vänstra bakre del avlägsnas. I övrigt omfattar förnyandet närmast rörinstallationer. En förvaringsplats för bänkarna som avlägsnas skall kartläggas.

Sakristian ska få ett par element (elbatterier).

Museiverket har kontaktats och enligt deras utlåtande kan planen genomföras.

Planerna och museiverkets utlåtande som bilaga.

Arbetet kan påbörjas redan före hösten 2024.

**Beslutsförslag:** Gemensamma kyrkorådet beslutat att godkänna planerna för förnyandet av Liljendal kyrkas värmesystem enligt bilagorna. Som entreprenör väljs Liljendal Värme Ab och arbetet övervakas av Marko Suonpää.

**Beslut:** Enhälligt beslut enligt förslaget.

### § 86 Avslutande av mötet

Anvisningar för omprövning och besvär bifogas till protokollet.